



Вызов мастера (подача заявок в ЕДЦ)

Единый номер обращения: 8899-9000120-077901-00430236/26

Дата и время подачи заявления: 15.07.2026 20:52:29

Контакты клиента, получающего услугу

Контактное лицо: Александр Витальевич

Контактный телефон: (962) 946-79-69

Адрес и причина обращения (Где и что произошло)

Город: Москва

Район: Северный административный округ

Улица: проезд Черепановых

Дом/Владение: 66

Квартира/Офис: 47

Уточнение проблемы

Описание проблемы: ПОВТОРНО! Заявка № 8899-9000120-077901-00429892/26 неправомерно закрыта УК в 19:08 как «отмененная заявителем». Я ЕЁ НЕ ОТМЕНЯЛ!
Авария продолжается. Проезд Черепановых, 66, кв. 47. Давление ГВС критическое — за шкалой 6-7 атм (норма по ПП №354 до 4,5). Нарушена герметичность: текут стыки распределительной гребенки, труб и полотенцесушителя. Мастер УК устно подтвердил завышение параметров на вводе. Требую принять меры по нормализации давления ГВС на вводе в дом и прислать аварийную бригаду.

Желаемое время визита мастера

