



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО СЕВЕРНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГОРОДА МОСКВЫ

Волоколамское шоссе, д. 15/22, Москва, 125080

Телефон: 8 (495) 681-6221, факс: 8 (499) 158-1334, e-mail: mgi-ign-SAO@mos.ru, <https://www.mos.ru/mgi>

11.08.2026 № ГР-16-37676/26
на № 77-2026-507921 от 15.07.2026

Фирсову А.В.,
gonchaya@gifara.ru

Уважаемый Александр Витальевич!

Жилищной инспекцией по Северному административному округу города Москвы (далее – Инспекция) рассмотрено Ваше обращение, поступившее через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), по вопросам негерметичности трубопровода горячего водоснабжения в квартире 47 дома 66 по проезду Черепановых, из-за повышенного давления воды в системе горячего водоснабжения.

В рамках рассмотрения обращения заявителя Мосжилинспекцией была проведена оценка достоверности содержащихся в нем сведений в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Согласно акту управляющей организации ГБУ «Жилищник района Коптево» от 06.08.2026 негерметичность инженерных коммуникаций в вышеуказанной квартире не выявлена. Давление в системе горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом, зафиксированное по контрольному манометру, составляет 5,6 атм, что обеспечивает нормативный напор во всех точках водоразбора дома.

Полномочия по проведению следственных действия для выяснения причин и установления ущерба по заливу у Инспекции отсутствуют.

В случае, если Вы не согласны с действиями управляющей организации и считаете, что Ваши права и законные интересы нарушены, Вы вправе обратиться в суд для разрешения вопросов в рамках гражданско-процессуального производства.

Надеемся, что данная информация Вам будет полезна.

**Начальник Жилищной
инспекции по Северному
административному
округу города Москвы**
Мотасов И.А., 8-495-681-62-21



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BEBD3E23E2928377FB0A5E0E1319B5CB
Владелец: Алеханов Илья Михайлович
Действителен с 08-12-2025 до 03-03-2027

И.М. Алеханов